

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Всероссийский государственный
институт кинематографии имени
С.А.Герасимова»**

**«Ростовский-на-Дону филиал Всероссийского
государственного института кинематографии им. С.А.
Герасимова»**
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н,
ул. Московская, 43а,
тел.: 8(863) 262-54-20, факс: 8(863)262-5386
e-mail: rkit-info@yandex.ru www.vgik.info

28.06. 2016 г. № 181

Инспектору Ленинского отделения НД отдел НД
по г. Ростов-на-Дону по пожарному надзору
старшему лейтенанту внутренней службы

А.В. Наугольному

Уважаемый Андрей Валерьевич!

Сообщаем о мерах принятых «Ростовским-на-Дону филиалом Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова», по исполнению Предписания № 139-2/1/1 и Предписания № 140-2/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 25 августа 2015 года.

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
139-2/1/1	Образовательное учреждение. Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01.09. 2016 г.	Выполнено. Протокол испытания № 17-16 пожарных наружных лестниц и ограждений крыш Выданный 18 мая 2016 г. ООО «ПожСервис» лицензия № 5-Б/00080
140-2/1/1	Общежитие Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	1.09.2016 г.	Выполнено. Договор № 36-У от 1 .06. 2016 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию станции объектовой РСПИ «Стрелец-Мониторинг» с Исполнителем ООО «ПожСпецСервис-Юг» Лицензия № 63-Б/00080

140-2/1/1	Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	1.09.2016 г.	Выполнено. Протокол испытания № 16-16 пожарных наружных лестниц и ограждений крыш. Выданный 14 апреля 2016 г. ООО «ПожСервис» лицензия № 5-Б/00080
-----------	--	--------------	--

Директор филиала



С.И. Васильева

