

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР

Почтовый адрес: пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091
Телефоны: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49. E-mail: gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписания № 139-2 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова»
(образовательное учреждение)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела государственного пожарного надзора по
городу Ростову-на-Дону № 139-2 от « 25 » августа 20 15 г. статьи 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. 28.09.2015 г. и с 16 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин. 29.09.2015 г.

проведена проверка Наугольным Андреем Валериевичем инспектором Ленинского отделения
надзорной деятельности отдела НД по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России
по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы,
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего и послевузовского профессионального образования
«Всероссийский государственный университет кинематографии имени
С.А. Герасимова», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали:

директор филиала – директор техникума Васильева Светлана Ивановна (представитель
юридического лица по доверенности)

(фамилия/имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
139-2/1/ 1	Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крышах (покрытиях)	п. 24 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах	01.09.2016г.	030910

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

зданий и сооружений в исправном состоянии, не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.		
---	---	--	--

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. и «Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (утвержденным приказом МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375) лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе обжаловать (подать возражение в письменной форме) выданное предписание должностного лица органа ГПН, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу органа ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Инспектор Ленинского отделения НД отдела НД по г.
Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской
области старший лейтенант внутренней службы
Наугольный А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
« 29 » сентября 20 15 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ Сресин
(подпись)

✓ Сресин В.А.
(должность, фамилия, инициалы)
директор

« 29 » сентября 20 15 г.

030920

